

监 理 日 志 (常州无锡)

日期: 2017 年 9 月 17 日

星期: 日

天气: 晴

气温: 29°C

工程名称: 南网能源南京中建设285MW光伏项目

监 理 工 作 情 况	电站二期下料2段厂房、三期3段厂房组件 吊装。二期2人单人背组件, 在在巡查 时发现背组件时划伤, 已通知现场负责人 和施工队经理, 要求加强工人技术交底。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	徐矿集团	二期下料厂房、三期中厂房吊装
其 它 事 项		
本日现场监理人员		廖金亮 彭海宇
记录人: 廖金亮		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

