

监 理 日 志 (常州无锡)

日期: 2017 年 9 月 18 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 30°C

工程名称: 南网能源南京中建设28.5Mwp光伏项目

监
理
工
作
情
况

巡查二期组件安装, 应当要求如再有涂铝
组件将进行罚款, 要求必须两人搬抬组件。
二期下料工段厂房, 发现预留接线头错误,
通知现场负责人整改。

施
工
情
况

施 工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

徐
矿
集
团

二期组件安装
二期市装组件

其
它
事
项

本日现场监理人员

吴远光 姜海军

记录人:

吴远光

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

