

监 理 日 志 (常州五峰)

日期: 2017 年 9 月 19 日

星期: 二

天气: 多云

气温: 27℃

工程名称: 南网能源南京中建设 28.5 MWp 光伏项目

监
理
工
作
情
况

三期组件安装巡查, 个别工人未戴安全帽, 通知现场负责人加强现场安全管理。

二期工人单人背组件, 要求停止施工, 做好安全技术交底。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

徐研集团

二期吊装, 下午未施工
三期组件安装、接地扁铁焊接。

其
它
事
项

组件厂家给一、二、三期工人做技术交底

本日现场监理人员

吴迪亮 / 王海波 王博

记录人:

吴迪亮

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建