

监 理 日 志 (常州已修)

日期: 2017 年 9 月 24 日

星期: 四

天气: 阵雨

气温: 24℃

工程名称: 南网能源南京中建设28.5MW炉内项目

监 理 工 作 情 况	日常巡查一、二、三期厂房 二期施工人员未佩戴安全帽、工具、压块等放在组件上,二期成品2段厂房组件灰尘堆积严重。	
施 工 情 况	施工单位 徐矿集团	施工内容及进度 三期3号厂房组件安装 二期下料厂房组件安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员		廖列宏 / 王梅宇 王博
记录人: 廖列宏		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建