

监 理 日 志 (常州正恒)

日期: 2017年5月17日

天气: 晴

星期: 三

气温: 27°C

工程名称: 南网能源南京中建华光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 对1期厂房屋面支架安装现场进行指导、指导。 2. 在下午较多时由于采光棚的影响而可能会导致组件安装遮挡的现象。目前已通知业主和施工单位进行现场检查。对存在遮挡的部分拍照。 3. 对3期图纸进行审核。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	徐、矿、集团	1期厂房屋面支架安装完成、安装。 3期来施工、下午图纸刚到。
本日现场监理人员		吉海平
记录人: 吉海平		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

