

监 理 日 志

工程名称: 有网管设备网络中建设x.x.x.x网络项目

日期	2018年1月17日 星期五	气候	晴	气温	7℃
监理单位动态: 巡视现场			材料进场、取样见证、合格情况: 新材料进场.		
施工方人员动态: 巡视现场					
施工机械动态: 新材料制作					
施工进度情况	1.二期电缆敷设. 2.二期钢爬梯加工及制作				
检查发现的问题	现场巡视. 对二期屋顶巡视时发现屋顶雨水管融化, 施工队未采取防护措施. 雨水沟垃圾较多, 屋顶雨水管口堵塞.				
处理措施、意见、结果	对上述存在的问题及时整改. 通知施工队, 单位把雨水沟垃圾清理干净.				
协调内容或其他	注意安全. 文明施工.				
记录人	王德军	总监签阅			

