

监 理 日 志

工程名称: 南网广西电网公司南宁中调化285MW炉内项目.

日期	2018年3月25日 星期六	气候	晴	气温	22℃
监理人员动态:	施工班	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场			
施工方人员动态:	施工班				
施工机械动态:	无机械作业				
施工进度情况	1. 二期下料工段厂房走道板安装. 2. 一期厂房工段接地扁铁焊接施工.				
检查发现的问题	我监理对一期厂房接地扁铁检查, 施工质量存在一些问题. 施工人员在施工过程中有吸烟现象. 对二期下料工段厂房施工情况检查: 施工人员安装走道板, 施工人员按规范施工. 无违章操作.				
处理措施、意见、结果	对存在的问题 现场整改. 并告知施工负责人加强现场施工人员安全管理.				
协调内容或其他	注意安全. 文明施工.				
记录人	李强	总监签阅	李强		

