

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 07 月 27 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 26-36℃

工程名称: 新汶工业园 5.7kV 改造

监 理 工 作 情 况	现场巡视发现: ① 现场施工垃圾乱堆乱放现象严重. ② 锅炉车间防雷连接线多处出现断裂. ③ 现场组件有工人踩踏现象. ④ 现场逆变器没有有效防水. 现已口头通知施工方立即安排人员立即整改到位.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	中国核电建	施工 人 员 9 人. 工业园配电室 2 人. 锅炉车间组件已安装完成
其 它 事 项		
本日现场监理人员		蒋 骥 朱薛杰
记录人: 蒋 骥		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):