

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 07 月 30 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 25-35

工程名称: 新汶工业园 5.7 MWP 项目

监 理 工 作 情 况	经巡视再次发现工人存在踩踏光伏组件事件.已口头要求现场施工人员不许踩踏光伏组件.并下达通知单于施工方项目部.要求施工方管理人员.对施工人员加强管理与安全教育.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 国 核 电 建	现 场 工 人 共 计 9 人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		蒋 骧 朱 薛 杰
记录人: <u>蒋 骧</u>		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):