

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 11 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 25-36℃

工程名称: 新汶工业园 5.7MWp 项目

监 理 工 作 情 况	监理部人员朱辉杰、蒋强开始对大族厂房进行排查工作。在排查过程中发现不少与山能类似的问题。另外发现大族车间组件方阵南北两块光伏组件有未接接地线情况,并且在多个方阵都有发生。已要求施工队进行补接。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	中 国 核 电 建	施工人数 3 名	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		朱辉杰、蒋强	
记录人: 朱辉杰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	