

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 13 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 22-32℃

工程名称: 新汶工业园 5.7 MWP 项目

监 理 工 作 情 况	现场人员做监控接装作业(加固、接线)、施工人员 做管线头封口、大 修 铸车间工人做屋面防水。 发现现场有组件公母头有破损。工人用电工胶带 补修。已通知施工方立即安排人员整改。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	中国核电建	现场工人共6人。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		蒋 骧 朱薛杰	
记录人: 蒋 骧		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	