

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 8 月 12 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 23-31℃

工程名称: 新汶工业园 5.7 MWP 项目

监 理 工 作 情 况	现场山能车间进行消缺工作, 母排 安装时发现各别部位接头部份出现 接触不良现象, 现已通知施工方立即作 出整改, 对接头部位重新安装.	
施 工 情 况	施工单位 中国核 电建	施工内容及进度 现场工人 3 名.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		蒋 弛 朱 薛 杰
记录人: 蒋 弛		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):