

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 18 日

天气: 多云-雨

星期: 五

气温: 23-31℃

工程名称: 新汶工业园 5.7 MWp 项目

监 理 工 作 情 况	巡视大 钨 车间 消缺 工作. 发现 现场 有 多处 公母 线 未 接. 另有 1 处 组件 接头 出现 损坏. 现场. 线 管 未 封 口. 有 多 处 线 管 内 有 积 水 现 象. 已 口 头 通 知 现 场 施 工 人 员 整 改 并 告 知 现 场 负 责 人 督 促 整 改.		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
中 国 核 电 建	现 场 工 人 4 人		
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		蒋 晓	
记 录 人: 蒋 晓		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字):	