

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 21 日

天气: 晴
气温: 22-34℃

星期: 一

工程名称: 新汶工业园 5.7 MWP 项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视母排安装. 现场工人两人进行母排安装时. 发现工作未佩戴绝缘鞋套. 并有母排变形现象. 且有个别部位母排未上紧. 已通知现场负责人立即整改到位. 并杜绝在今后工作中出现类似情况.	
施 工 情 况	施工单位 中国核电建	施工内容及进度 现场施工人员 2 人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		蒋 弛 张喜君
记录人: 蒋 弛		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):