

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 26 日

天气: 30-20多云

星期: 六

气温: 20-30℃

工程名称: 新汶工业园5.7MW项目

监 理 工 作 情 况	现场工人做铺设并网线, 经检查发现线管接口处没有对接. 通知施工方后现场工人已整改, 并要求. 现场施工人员做好安全施工避免出现意外.		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	中 国 核 电 建	现 场 施 工 人 员 7 人.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		蒋 骥 张喜君.	
记录人: 蒋 骥		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	