

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 8月 5日

天气: 阴

星期: 六

气温: 24-3

工程名称: 新汶工业园 5.7MWP项目

监 理 工 作 情 况	巡视. 山能车间. 大铁车间. 锅炉车间. 发现均出现桥架盖板. 变形. 未固定螺丝. 甚至出现未盖盖板现象. 已通知施工单位. 对已基本完成的施工部位. 进行自检. 自查. 对安装不合理. 到位的进行整改. 我方将近期将进行对已施工的部位. 进行排查工作.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国核电建	现场施工人员8人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		蒋 强 朱薛杰
记录人: 蒋 强		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):