

监 理 日 志

2017 年 3 月 18 日 星期：六	天气：白天：晴 夜间：阴	气温：最高 17 ℃ 最低 7 ℃
1、整理资料。 2、开关站基础地基回土。 3、1#加工车间屋顶支架完成约%95。 4、2#喷漆车间屋顶支架安装完成约%75。 5、施工现场支架组装部分螺帽不紧固，现场已通知并整改完毕。 6、督促施到位整理及准备相关资料。 现场监理：兰海宇 记录人：兰海宇 总监理代表：王斌		