

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年6月12日 星期一	气候	阴转阵雨	气温	27°
监理人员动态: 吴少坤			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 39人					
施工机械动态:					
施工进度 部位情况	组件安装 桥架安装				
检查发现的 问题	1. 上料在轰动厂区巡视检查, 施工人没有带安全帽, 四平方线没有绑扎及时向施工方提出整改.				
处理措施、 意见、结果	施工方整改, 安全员加强巡视.				
协调内容 或其他	无				
记录人	吴少坤	总监签阅		(Signature)	