

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年6月8日 星期四	气候	大雨	气温	26°
监理人员动态: 吴少坤			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 39人					
施工机械动态:					
施工进度 部位情况	组件安装 桥架安装				
检查发现的 问题	1. 早上8点50分在总动员巡视检查 发现组件下面接头没有绑扎, 以后 施工单位联系变更按图纸施工.				
处理措施、 意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	吴少坤	总监签阅	(Signature)		