

监 理 日 志

2017 年 3 月 20 日 星期：一	天气：白天：阴 夜间：阴	气温：最高 12 ℃ 最低 3 ℃
1. 整理相关资料。 2. 督促施工单位整理及准备相关资料。 3. 1#，2#厂房屋顶组件吊装。 4.发现有个别施工人员未戴安全帽，现场有垃圾未及时清理，现场已警告，现场已经整改到位，垃圾已清理干净。 5.1#，2#厂房屋顶组件接地接线连接。 6.1#，2#厂房屋顶组件安装时存在不规范现象，现场已警告，现场已通知整改。 现场监理：贾迎高 程邵兰 颜高高 记录人：贾迎高 总监理代表：王斌		

