监 理 日 志

2017 年 3 月 11 日 星期：六	天气：白天：晴 夜间：多云	气温：最高 17 ℃ 最低 5 ℃

1. 整理相关资料。

2. 巡视 **3,4** 号场区施工现场，发现屋顶现场有包装纸片垃圾未及时清理干净，现场已通知整改，现场已整改到位。

3. 巡视 **3,4** 号场区施工现场，发现个别夹片螺丝没有安装弹片与垫片，现场已通知整改，现场正在整改中。

4. 巡视 **1** 号 **2** 号箱逆变及开闭站基础圈梁模板安装现场发现施工人员未戴安全帽，现场已口头教育，现场已整改完毕。

5. 跟随总包到海辰环保 **2mw** 施工现场检查屋顶，做屋顶夹片拉拔实验。

记录人：贾迎高　　现场监理：贾迎高

总监理代表：王斌