

监 理 日 志

2017 年 3 月 14 日 星期：三	天气：白天：晴 夜间：阴	气温：最高 12 ℃ 最低 2 ℃
1. 整理相关资料。 2. 检查明珠 1,2 号箱变逆变及开闭所基础粉刷，发现有部分施工人员未戴安全帽，现场已通知整改，现已整改完毕。 3.督促施工单位整理准备相关资料。 4.检查海宸 2#厂房屋面支架夹具安装发现存在夹具螺丝拧紧不牢固导致支架跑位现象。现已通知整改。 5.明珠 2 号厂房 支架吊运至屋面并组装和安装夹具。屋面做防护网。 6.旁站海辰箱逆变基础及开闭所钢筋绑扎，及混凝土浇筑。全程符合要求。 其他事项：明珠支架到货一车。下发监理联系单 001，监理通知单 001. 现场监理：贾迎高 程邵兰 记录人：贾迎高 总监理代表：王斌		