

监 理 日 志

2017 年 3 月 18 日 星期：六	天气：白天：晴 夜间：多云	气温：最高 12 ℃ 最低 4 ℃
1. 整理相关资料。 2. 督促施工单位整理及准备相关资料。 3. 1,2#箱逆变及开闭所基础回填，砌砖。 4. 检查发现做箱逆变基础施工人员未戴安全帽，现已通知整改，现场已整改完毕。 5. 由于 1#, 2#厂房彩钢瓦问题，具体解决办法没有出来，今天暂未在屋顶施工。 现场监理：贾迎高 程邵兰 记录人：贾迎高 总监理代表：王斌		