

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 7 月 30 日

星期: 10

天气: 多云

工程名称: 宜兴市污水处理厂二期工程

气温: 26~33°

监 理 工 作 情 况

巡视检查

1. 支架安装检查, 斜架安装角度, 杆身平直度.
2. 组件安装检查, 平直度, 垂直度.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

四川亿安能源

1. 21#20#塔. 光伏支架安装, 安装组件.
 2. 21#20#塔. 敷设 1x4mm² 光伏电缆线.
- 光伏电缆桥架 过变器. 焊接防雨盖板.

其 它 事 项

本日现场监理人员

王洪光, 李万忠, 陈渝

记录人:

王洪光

总监 (总监代表):