

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 30 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 15—29℃

工程名称: 山东寿光农产品物流园屋顶30MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 冷库屋面安装防护围栏; 加固区域重点做好防火覆盖; 检查各现场的灭火器有无过期现象。 施工: ①. 汇流开关站地平, 圈梁, 做好打混凝土准备工作。 ②. 5#, 6#, 7#, 8#, 11#箱变圈梁。 ③. 14#, 20#箱变基础砌体完成。 ④. 电缆沟, 19#箱变垫层浇筑混凝土。 ⑤. 汇流箱, 逆变器安装。 ⑥. 电缆支架安装。 ⑦. 光伏组件安装。 ⑧. 钢结构加固。	
施 工 情 况	承包单位 泰州敬道	施工内容及进度 管理人员11名, 光伏区施工队员115人, 土建施工85人。 仓库组装配件人员15人, 加固人员20人。 施工: ①. 电缆井砌筑2个。 ②. 组件安装950片。 ③. 汇流箱安装12台。 ④. 逆变器安装39台。 ⑤. 电缆支架安装完成4个屋面。 ⑥. 汇流开关站基础完成1%。 ⑦. 钢结构加固完成12个。 挖掘机3台, 破碎机2台, 运输车3辆, 吊车3台。
其 它 事 项	1. 由于菜博会, 屋顶加固进度缓慢。 2. 光伏组件到货9472片。	
本日现场监理人员 常文斌 孙锡强 张嘉君 徐彪		
记录人: 常文斌		总监 (总监代表): 徐彪