

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年8月31日 星期四	气候	天气晴	气温	17~28℃
监理人员动态: 2		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理5人 整改3人					
施工机械动态: 焊机7台 升降机7台					
施工进度情况	钢结构加固完成73%				
检查发现的问题	1. 质量问题: 桁架无固定, 工艺不符合要求. 2. 安全问题: 钢结构加固现场有个别工人没戴安全绳				
处理措施、意见、结果	1. 对屋面桁架要求进行整改. 2. 对施工现场不带安全绳进行单独安全教育. 加强工人的安全意识.				
协调内容或其他	正常				
记录人	徐文平		总监签阅	唐剑	