

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年9月4日 星期二	气候	晴	气温	20-27℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理5人, 整改3人, 加固15人				
施工机械动态:	焊机5台, 升降机5台				
施工进度情况	钢结构加固完成79%.				
检查发现的问题	1. 质量问题: 桥架无固定, 工艺不符合要求. 2. 安全问题: 钢结构加固应急预案不完善.				
处理措施、意见、结果	1. 汽修区屋面桥架要求进行整改. 2. 要求施工单位尽快完善应急预案.				
协调内容或其他	正常				
记录人	李庆斌	总监签阅	唐剑		