

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年7月11日 星期二	气候	晴	气温	16-28℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理3人, 整改3人, 加固15人				
施工机械动态:	焊机4台, 升降机4台				
施工进度情况	钢结构加固完成85.5%				
检查发现的问题	1. 质量问题: 桥架无固定, 工艺不符合要求. 2. 安全问题: 检查加固施工现场员工的安全防护配备, 大部分人员自我防护意识强, 只有少数员工配备不齐全.				
处理措施、意见、结果	①. 汽修区屋顶桥架现进行整改. ②. 要求所有现场施工人员的安全防护设备必须按制度要求正确佩戴及正确使用.				
协调内容或其他	正常				
记录人	常庆斌	总监签阅	唐剑		