

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年9月17日 星期 五	气候	晴	气温	18-31℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理5人, 整改6人, 加固10人.					
施工机械动态: 焊机2台, 升降机2台, 吊车2台.					
施工进度情况	钢结构加固完成90%.				
检查发现的问题	1. 质量问题: ①. 桥架无固定 工艺不符合要求. ②. 逆变器安装工艺需要完善. 2. 安全问题: 无				
处理措施、意见、结果	1. 汽修区屋顶桥架现进行整改. 2. 逆变器安装工艺现安装防雷雨装置.				
协调内容或其他	正常.				
记录人	常庆斌	总监签阅	唐剑		