

监 理 日 志

工程名称:		日期	2017年9月20日 星期三	气候	晴	气温	17~30℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 管理5人 整改6人 加固1人 施工机械动态: 焊机2台 升降机械2台 吊车2台				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	钢结构完成93%						
检查发现的问题	1. 质量问题 ① 桁架无固定, 工艺不符合要求. ② 逆变器需对其工艺完善 2. 安全问题. 施工人员未戴安全帽						
处理措施、意见、结果	1. 汽站屋顶桁架现进行整改. 2. 逆变器安装防雷雨设施. 3. 要求施工单位做好安全防护措施.						
协调内容或其他	正常						
记录人	徐文平			总监签阅	唐剑		