

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年9月24日 星期四	气候	晴	气温	19~31℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理5人、整改6人、加固10人				
施工机械动态:	焊机2台、升降机2台、吊车1台				
施工进度情况	钢结构完成94%				
检查发现的问题	1. 质量问题: ① 桁架无固定, 工艺不符合要求. ② 逆变器需对其工艺完善 2. 安全问题 无				
处理措施、意见、结果	1. 汽修区屋顶桁架现进行整改. 2. 逆变器安装防雷雨设施.				
协调内容或其他	正常				
记录人	徐文平	总监签阅	唐金川		