

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年01月24日 星期日	气候	晴	气温	10-32℃
监理人员动态: 3人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理5人, 加固10人.					
施工机械动态: 焊机2台, 升降机2台.					
施工进度情况	钢结构加固完成96.5%.				
检查发现的问题	1. 质量问题: 钢结构材料个别未采取除锈措施. 2. 安全问题: 发现施工现场的临时用电电线未做路面防护措施.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位尽快对钢结构材料进行除锈. 2. 要求施工单位对现场临时用电电线铺在路面上部分进行防护. 已和现场安全员指出.				
协调内容或其他	正常.				
记录人	常庆斌		总监签阅	唐剑	