

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年10月24日 星期二	气候	晴	气温	7~17℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员: 加围5人				
施工机械动态:	焊机1台, 升降机1台, 吊机1台				
施工进度情况	1. 西送中心钢结构进行补焊. 2. 理发店钢结构加围还剩1根.				
检查发现的问题	安全问题: 友朋大厅屋顶采光瓦无安全防护措施.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位对屋顶采光瓦 增加安全防护措施.(已开始落实)				
协调内容或其他	正常				
记录人	徐文平		总监签阅	唐剑	