

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年10月28日 星期六	气候	晴	气温	11~24℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理5人、加固5人				
施工机械动态:	焊机2台、升降机2台、吊机1台				
施工进度情况	配送中心钢结构加固进行补焊				
检查发现的问题	安全问题: 东昌大厅屋顶采光瓦无安全防护措施,				
处理措施、意见、结果	要求施工单位对屋顶采光瓦 增加防护措施(已开始落实)				
协调内容或其他	正常				
记录人	徐文平		总监签阅	唐剑	