

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年11月15日 星期三	气候	晴	气温	1~11℃
监理单位动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 监理2人、施工3人					
施工机械动态: 工程车一辆					
施工进度情况	24前整改工作				
检查发现的问题	安全问题: 屋顶西屋顶临边无安全防护措施。				
处理措施、意见、结果	在屋顶增加安全带悬挂点				
协调内容或其他	正常				
记录人	徐文平		总监签阅	廖剑	