

监 理 日 志

工程名称: <u>上海国电新能源有限公司 300kW 分布式光伏发电项目</u>		气候	气温
日期	<u>2017年7月12日 星期三</u>	<u>晴</u>	<u>26~37℃</u>
监理单位动态: <u>1人</u>		材料进场、取样见证、合格情况:	
施工方人员动态: <u>1人</u>			
施工机械动态: <u>电焊机1台</u>			
施工进度情况	<u>防雷接地圆钢焊接.</u>		
检查发现的问题	<u>检查发现圆钢焊接搭接长度不符合要求.</u>		
处理措施、意见、结果	<u>已现场要求施工人员重新进行了圆钢焊接.</u>		
协调内容或其他			
记录人	<u>刘超</u>	总监签阅	