监理日志

工程名称：上海冠生园奉贤分公司600kW分布式光伏项目

日期	2017 年 7 月 1 日 星期二	气候	晴	气温	26~33°C

监理人员动态： 1人	材料进场、取样见证、合格情况： 组件安装后检测. 共13块.
施工方人员动态： 5人	
施工机械动态：	

施工部位进度情况	B楼组件安装全部完成. 桥架安装全部完成
检查发现的问题	对B楼组件安装完成后进行检查. 发现存在不平整现象.
处理措施、意见、结果	已要求施工人员及时进行调整
协调内容或其他	

记录人		总监签阅	