

# 监理日记

日期: 2017年11月02日

星期: 四

天气: 晴  
气温: 20°C

工程名称: 长中康春镇20mw光伏项目

监理工作情况

1. 光伏区施工情况  
现场无人施工
2. 升压站施工情况  
备用电源电缆施工放线
3. 资料整理, 准备质监站检查

承包单位

施工内容及进度

施工情况

安徽创翔

1. 升压站电缆施工
2. 变压器漏油处理

其它事项

本日现场监理人员

赵亚

记录人:

赵亚

总监(总监代表):

赵亚

江苏省建设厅监制

