

监 理 日 记 ()

日期: 2011年7月29日

星期: 周六

天气: 晴

气温: 38℃

工程名称: 长沙县黄花镇力田村农光互补项目.

监
理
工
作
情
况

1. 检查开关站生活办公楼施工情况.

2. 检查光伏区消防整改情况.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

安徽
创邦

1. 生活区办公楼开始钢筋模板支模、脚手架搭设.

2. 光伏区2#刷黄绿漆. 1#汇流箱防火封堵.

17# 18# 19# 出场道路铺设碎石.

其
它
事
项

本日现场监理人员

夏志文

总监 (总监代表):

唐萌

唐萌

记录人:

夏志文

江苏省建设厅监制