

监 理 日 志

日期：2017 年 3 月 10 日

天气：晴

星期：星期五

气温：3~17c

工程名称：河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目工程

监 理 工 作 情 况	1、检查支架基础防水,发现防水层部分起鼓,已通知施工单位及时修复 2、支架基础吊装,提出吊车周围用安全警示带拉起,周围摆放安全警示标志 3、下午开工地首次列会		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	河北能源	1、支架基础防水; 2、支架基础吊装。 。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		朱有敏	
记录人:朱有敏		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	