

监 理 日 志

日期：2017 年 3 月 14 日

天气：晴

星期：星期二

气温：3° ~16° c

工程名称：河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目工程

监 理 工 作 情 况	支架基础防水检查，发现部分施工人员未戴安全帽，防水层表面水泥浆稀少，已通知施工单位整改、处理；		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	河 北 能 源	支架基础防水	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		朱有敏	
记录人：朱有敏		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	



2017-3-14人员未戴安全帽

