

监 理 日 志

日期：2017 年 03 月 23 日

天气：阴

星期：星期四

气温：5° ~12° c

工程名称：河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目工程

监 理 工 作 情 况	1、支架安装检查发现现场前 U 型连接件施工与设计图纸不符，要求施工单位停止施工拿出整改方案		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	河 北 能 源	1、支架安装	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		朱有敏	
记录人:朱有敏		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	



2017-3-23支架前U型连接件与设计图纸不符