

监 理 日 志

日期：2017 年 03 月 26 日

天气：多云

星期：星期日

气温：5° ~17° c

工程名称：河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目工程

监 理 工 作 情 况	1、饮品车间支架安装检查发现斜梁安装角度小于设计图纸，横梁间距不符合设计图纸要求，已通知施工单位立即整改		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	河 北 能 源	1、 支架安装	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		朱有敏	
记录人:朱有敏		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	



2017-3-26饮品车间横梁安装



2017-3-26饮品车间支架斜梁安装