

监 理 日 志

日期：2017年 03月 28日

天气：多云

星期：星期二

气温：6° ~14° c

工程名称：河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目工程

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none">1、 饮品车间支架安装，发现斜梁角度不符设计图纸，现场提出施工人员立即整改2、 饮品车间横梁安装符合设计要求3、 施工现场发现施工人员未戴安全帽，已现场提出叫施工负责人对该施工人员进行安全教育	
施 工 情 况	施 工 单 位 河 北 能 源	施 工 内 容 及 进 度 <ol style="list-style-type: none">1、 支架安装2、 横梁安装
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	朱有敏	
记 录 人 :朱有敏	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	



2017-3-28饮品车间横梁安装





2017-3-28 饮品车间支架斜梁安装