

监 理 日 志

日期：2017 年 05 月 29 日

天气：晴

星期：星期一

气温：20° ~27° c

工程名称：河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目工程

监 理 工 作 情 况	1、 国际制药车间排放四平方电线至逆变器位置，按图施工；（四人） 2、 饮品车间焊接接地检查，焊接尺寸符合焊接长度，符合设计图纸要求；		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	河 北 能 源	1、 国际制药车间排放四平方电线（四人） 2、 饮品车间接地焊接	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		朱有敏	
记录人:朱有敏		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	