

# 监 理 日 志

日期：2017 年 05 月 30 日

天气：阴转多云

星期：星期二

气温：18° ~22° c

工程名称：河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目工程

|                            |                                                                                       |                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、 国际制药车间排放四平方电线至逆变器位置，电缆线摆放整齐，绑扎符合设计图纸要求。按图施工；<br>2、 饮品车间焊接接地检查，焊接尺寸符合焊接长度，符合设计图纸要求； |                                         |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                  | 施工内容及进度                                 |
|                            | 河北能源                                                                                  | 1、 国际制药车间排放四平方电线（四人）<br>2、 饮品车间焊接接地（两人） |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                       |                                         |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                       | 朱有敏                                     |
| 记录人：朱有敏                    |                                                                                       | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                    |



2017-5-29 国际制药车间四平方线至逆



2017-5-29国际制药车间四平方线至逆



2017-5-30饮品车间接地焊接

