

监 理 日 志

日期：2017 年 06 月 15 日

天气：晴

星期：星期四

气温：22° ~34° c

工程名称：河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目工程

监 理 工 作 情 况	1、 现场正常巡查，对施工人员安全检查 2、 提取车间穿 4X50 电缆线至配电室，已完成 3、 饮品车间穿 4X120 电缆线至配电室，已完成		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	河 北 能 源	1、 提取车间穿电缆线（四人） 2、 饮品车间穿电缆线（四人）	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		朱有敏	
记录人：朱有敏		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	



2017-6-15 饮品车间穿线



2017-6-15饮品车间穿线