

# 监理日记( )

日期: 2011年11月21日 天气: 阴

星期: 五 气温: \_\_\_\_\_

工程名称: 无锡市神通机械有限公司项目

监理工作情况:

- 一、对1#厂房地面找平层地脚螺栓进行巡检，螺栓松动情况已处理，重新灌浆，螺栓紧固。
- 二、对3#、4#厂房二层顶面进行巡检，检查，问题已解决。
- 三、对1#厂房内墙抹灰和走道顶棚抹灰进行检查，质量较好。

监理工作情况

承包单位

施工内容及进度

施工情况

- |          |  |
|----------|--|
| 承包单位     | 施工内容及进度  |
| 神通<br>建设 | <ol style="list-style-type: none"><li>1#厂房地面找平层地脚螺栓完成 100%</li><li>3#厂房内墙抹灰完成 35%</li><li>4#厂房内墙抹灰完成 30%</li></ol> |

其它事项

高强板材料进场不及时，严重影响施工进度。

本日现场监理人员 张工 陈工

总监（总监代表）：

记录人：

江苏省建设厅监制