

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 3 日

天气: 多云

星期: 一

气温: _____

工程名称: 河有神 330MW 光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 1#、3#、4# 厂房施工现场进行巡视检查。 现场安全防护、防火措施到位; 2. 对接地线材料进场进行检测验收。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	河有神 建安	1. 1# 厂房屋面防雷接地网焊接完成 35%; 2. 3# 厂房屋面防雷装置安装完成 50%; 3. 4# 厂房室内钢结构加固完成 30%。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员 张广浩、张权		
记录人:		总监 (总监代表):