

监 理 日 记()

日期: 2017年11月21日

星期: 四

天气: 晴

气温: _____

工程名称: 河南驻马店800MW炉内式发电项目.

监
理
工
作
情
况

1. 对3#厂房屋面电缆敷设施工现场进行巡视检查, 现场未设警戒线, 现场已整改;
2. 对厂区内门变电站电缆沟土方开挖施工现场进行旁站监理.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

河南神

华康

1. 1#、3#厂房屋面动力电缆敷设完成100%;
2. 1#、2#厂房箱变基础支模完成100%;
3. 厂区内门变电站土方开挖, 地圈梁线砌.

其
它
事
项

无.

本日现场监理人员

张广浩、张新

记录人:

总监(总监代表):